

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА
Краљице Ане бб
БЕОГРАД

Број:

Дана:

Београд, Краљице Ане бб

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12),
Комисија за јавну набавку сачињава:

**Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности добара - столарски и браварски материјали,
редни број 245-12/1**

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 11. августа 2014.
године:

1. Питање: Ламинат, р.б. 79. која дебљина и који квалитет?

Одговор: За добро под редним бројем 79. из техничке спецификације дебљина ламината
дупли клик је 8mm.

2. Питање: арматурна мрежа р.б. 226. и 227, која дебљина арматуре, ширина окаца 10x12
није уобичајена?

Одговор: За добра под редним бројевима 226. и 227. из техничке спецификације - арматурна
мрежа 10x10 mm и 10x12 mm дебљина арматуре је за обе ставке - 8mm.

3. Питање: универ 36mm р.б. 48.-5, да ли треба да буде из једна, или може из два комада од
18mm?

Одговор: За добро под редним бројевима 48.-50. из техничке спецификације - универ 36mm,
потребно је да универ буде из једна, од 36mm.

4. Питање: мрежа за комарце р.б. 74. да ли PVC или друга?

Одговор: За добро под редним бројем 74. из техничке спецификације - мрежа за комарце,
небитно да ли је од PVC или другог материјала.

5. Питање: челична арматура вучена р.б. 150. да ли по 5kg или само 5kg?

Одговор: За добро под редним бројем 150. из техничке спецификације - челична арматура
вучена, потребно је да челична арматура вучена буде само 5kg.

Члан Комисије за јавну набавку
Милан Ђаконовић